

113 年度臺灣桃園地方檢察署建築類公共設施維護辦理情形總表

建築物之維護關鍵項目											
項次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一
項目	建築物 公共安 全檢查	昇降（電 梯）設備	消防設 備公共 安全	高低壓電 力設備	自來水 水塔	空調冰水主機 及冷卻水塔	機械停 車設備	（污水處 理場（含 設備）	機關內通 行道路	擋土牆（含 地錨）	機關內路邊 停車場及其 遮雨棚
00 建築物 辦理情形	✓	✓	✓	✓	✓△	✓	✓	✓	✓	✓	✓
備註：已完成 ✓、辦理中 △（應辦理檢查但未逾法令或保養手冊規定日期）、未完成 X（已逾法令或保養手冊規定日期）、無涉及 /											

附表一

建築物公共安全檢查簽證申報辦理情形表						
項次	申報建築物名 稱	建築物地址	依法應申報 頻率	專業檢查機構	查核機構 （主管建築機構）	年度
1	臺灣桃園地方 檢察署	桃園市桃園區正光路 898 號	每 2 年 1 次	中邦建築物公共 安全檢查有限公 司	桃園市建築師公 會	113 年 113 年 4 月 2 日 至 115 年 5 月 31 日

2									
備註:請確實依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」附表一「建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期」,檢查及申報頻率辦理申報。「建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書」資料填復本表,倘有受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。									
承辦人員核章:					單位主管核章:				
									

附表二

昇降設備安全檢查申報及保養辦理情形表														
項次	單位名稱	設置地點	使用許可證號	依法應申報頻率	專業廠商	檢查機構	有效期限	保養頻率	下半年度實際保養日期				備註	
									7月	8月	9月	10月		11月
1	臺灣桃園地方檢察署	桃園市桃園區正光路898號	040185474	每半年1次	日立永大電梯股份有限公司	中華民國昇降設備安全檢查協會	1141124	每月1次						
備註:請確實依「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」辦理,並依該辦法第5條申報頻率辦理申報。「電梯使用許可證」及「建築物升降機維護保養紀錄表」資料(含保養日期)填復本表,倘有異常情形(如使用許可證逾期、應保養未保養等)請於備註欄位註記。														
承辦人員核章:					單位主管核章:									
														

附表三

消防安全設備檢修申報辦理情形表												
項次	場所名稱	場地址	使用執照 字號	申報 場所 樓層	依法應申 報頻率	申報 年度	檢修機構或人員	證書字號	檢 修 結 果	申報日期	下次檢 修申報 日期	備註
1	臺灣桃園 地方檢察 署	桃園市桃園 區正光路 898號	(105)桃 市都施使 字第桃420 號	B2F~1 0F	1年1次	113	挺進機械消防有 限公司	消士證字第 4829號	符 合	2024/5/31	114年 5月前	
2	坪林檔案 庫房	新北市坪林 區大林村魚 堀49號		1F~3F	1年1次	113	順勝消防工程有 限公司	消士證字第 1477號	符 合	2024/8/20	114年 11月前	
備註:請確實依「消防法第9條暨消防安全設備檢修及申報辦法」辦理申報。委託專業檢修機構或人員之「消防安全檢修申報書受理單」及檢修報告內容填復本表，倘有複查未過致受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。												
承辦人員核章:											單位主管核章:	



高低壓電力設備檢測辦理情形表												
項次	用電場所名稱	用電地址	電號	用電設備檢驗名稱	專任電氣技術人員執照號碼	依規定每6個月應辦理之檢驗日期(最近1次實際辦理檢驗日期)	檢驗方式	檢驗結果	完成改善並報地方主管機關備查日期	預定下次檢測月份	自行委外辦理維護保養頻率	備註
1	臺灣桃園地方檢察署	桃園市桃園區正光路898號	04-19-4279-15-6	正和機電技術工程有限公司	桃市電技中字第DE500879-8號	113年12月8日	停電檢驗	合格	■已完成	114年12月	每年1次	

備註:請確實依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」用電場所僱用之專任電氣技術人員或委託之檢驗維護業所製成之「高低壓電力設備定期檢測紀錄總表」及主管機關檢驗結果填復本表。

承辦人員核章:

股長
114.1.13
陳華成

單位主管核章:

科長
114.1.13
李世為